



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 025790-TSE-09/01 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 08.06.2020 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 08.06.2021 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | NETELSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SİS.SAN.TİC. A.Ş. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | AHI EVRANOSB MAH/SEMT KARAKOYUNLU CAD. NO:4 /1 SINCAN ANKARA/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | NETELSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ.SAN.TİC.A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cad.No: 4 Sincan-ANKARA ANKARA / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | netelsan |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 54-11 / 22.04.2004 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

Adı : Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu, Adresli Yangın Alarm Butonu
Model/Tip: M.U.YAN. 00003, M.U.YAN. 00026,
Elektriksel Beyan Değerleri: 20-24V DC., Alarm Akımı:<15mA ve 0.36 W, (Konvansiyonel), Alarm Akımı :<5mA ve 0.12 W, (Adresli), A Sınıfı

e-ımalı/e-signed

08.06.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

